

数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水水源环境质量监督性监测（9月） 采样时间：2026年9月1日 第1页
任务编号：K-LX-26-067 样品种类：地下水 分析时间：2026年9月1-8日 共2页

分析项目	单位	样品编号 点位 名称	K-LX-26-067- DX-01-001	K-LX-26-067- DX-02-001	K-LX-26-067- DX-03-001	标准限值
			01西柳沟	02展旦召	03罕台川	
色度	度		5	5	5	/
臭和味	/		无	无	无	/
浊度	NTU		0.8	0.3	0.4	/
肉眼可见物	/		无	无	无	/
pH 值	无量纲		7.9	7.9	8.1	/
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L		142	171	98	/
溶解性总固体	mg/L		331	418	226	/
硫酸盐	mg/L		28.7	32.5	24.7	/
氯化物	mg/L		26.8	48.9	8.66	/
铁	mg/L		0.02L	0.02L	0.02L	/
锰	mg/L		0.004L	0.004L	0.004L	/
铜	μg/L		1.92	2.90	2.00	/
锌	μg/L		0.67L	0.67L	0.67L	/
铝	mg/L		0.07L	0.07L	0.07L	/
挥发酚	mg/L		0.0003L	0.0003L	0.0003L	/
阴离子表面活性剂	mg/L		0.05L	0.05L	0.05L	/
高锰酸盐指数	mg/L		0.4	0.4L	0.4	/
氨氮	mg/L		0.025L	0.025L	0.025L	/
硫化物	mg/L		0.003L	0.003L	0.003L	/
钠	mg/L		87.4	96.2	58.0	/
总大肠菌群	MPN/100mL		<1	<1	<1	/
细菌总数	CFU/mL		2	1	2	/
备注	方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.004L。					

填表人：

复核人：

审核人：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

