数据结果汇总表

任务名称:查干淖尔、哈头才当集中式饮用水源环境质量监测（10月）　　采样时间：2026年10月9日　第1页

任务编号：K-LX-26-075　　样品种类:地下水　　分析时间:2026年10月9-14日　共2页

分析项目	样品编号 点位 单位　名称	K-LX-26-075-DX-01-001	K-LX-26-075-DX-02-001	标准限值
		01查干淖尔	02哈头才当	
色度	度	5	5	/
臭和味	/	无	无	/
浊度	NTU	0.5	2.8	/
肉眼可见物	/	无	无	/
pH值	无量纲	7.9	7.8	/
总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	107	185	/
溶解性总固体	mg/L	223	264	/
硫酸盐	mg/L	18.0	5.54	/
氯化物	mg/L	6.42	11.2	/
铁	mg/L	0.02L	0.02L	/
锰	mg/L	0.004L	0.288	/
铜	μg/L	2.19	2.07	/
锌	μg/L	0.67L	0.67L	/
铝	mg/L	0.07L	0.07L	/
挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	/
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.05L	/
高锰酸盐指数	mg/L	0.5	1.5	/
氨氮	mg/L	0.025L	0.322	/
硫化物	mg/L	0.003L	0.003L	/
钠	mg/L	53.7	24.0	/
总大肠菌群	MPN/100mL	1	<1	/
细菌总数	CFU/mL	6	3	/
备注：方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.004L。				

填表人：　　复核人：　　审核人：

日期：　年　月　日　　日期：　年　月　日　　日期：　年　月　日

数据结果汇总表

任务名称:查干淖尔、哈头才当集中式饮用水源环境质量监测（10月）　　采样时间：2026年10月9日　第2 页

任务编号： K-LX-26-075　　样品种类：地下水　　分析时间：2026年10月9-14日 共2 页

分析项目	样品编号 点位 单位　名称	K-LX-26-075-DX-01-001	K-LX-26-075-DX-02-001	标准限值
		01 查干淖尔	02 哈头才当	
亚硝酸盐氮	mg/L	0.003L	0.003L	/
硝酸盐（以N计）	mg/L	0.497	0.236	/
氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	/
氟化物	mg/L	0.207	0.228	/
碘化物	mg/L	0.002L	0.002L	/
汞	μg/L	0.04L	0.04L	/
砷	μg/L	1.7	2.0	/
硒	μg/L	0.4L	0.4L	/
镉	μg/L	0.05L	0.05L	/
六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	/
铅	μg/L	0.09L	0.09L	/
氯仿	μg/L	1.4L	1.4L	/
四氯化碳	μg/L	1.5L	1.5L	/
苯	μg/L	1.4L	1.4L	/
甲苯	μg/L	1.4L	1.4L	/
总α放射性	Bq/L	0.084	0.054	/
总β放射性	Bq/L	0.213	0.298	/
备注：方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.004L。				

填表人：　　复核人：　　审核人：

日期：　年　月　日　　日期：　年　月　日　　日期：　年　月